



**МИНИСТР
ЭНЕРГЕТИКИ**

**И
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР**

Секретно
экз. № 1

ЦК КПСС

32

ЦК КПСС
10.СЕН81 34024
ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ
В ОБЩИЙ ОТДЕЛ ЦК КПСС

9.09.81 № 4021-2с

На № _____ от _____

О пожаре на строящемся бло-
ке № 3 Чернобыльской АЭС

06

СРОЧНОЕ ДОНОСЕНИЕ

9 сентября 1981 года в 9 час. 30 мин. на строящемся бло-
ке № 3 Чернобыльской АЭС, на котором в ближайшее время должно
проводиться комплексное опробование, произошел пожар.

Возгорание возникло в деаэрационной этажерке при производ-
стве электросварочных работ от искр, попавших в стоящую ря-
дом емкость с краской. Это привело к возгоранию кабелей в вер-
тикальной кабельной шахте и частично в кабельном полуэтаже на
отметке +5,1 м. Системы пожаротушения работали успешно, в ре-
зультате чего пожар был ликвидирован.

По предварительным оценкам, повреждено 20 км контрольного
и силового кабеля. Пострадавших нет. Повреждения оборудования
не произошло. Действующие энергоблоки № 1 и № 2 не пострадали.

Министерство принимает срочные меры по восстановлению по-
врежденных кабелей в двухнедельный срок.

9 сентября с.г. приказом Минэнерго СССР для детального
расследования назначена и направлена на место комиссия.

О результатах расследования будет доложено дополнительно.

И. С. Непорожний
И. С. Непорожний

4877с
11.СЕН 1981

*В архив
Киев 17. IX. 81.*

В настоящем ^{докум.} деле № 32 ^{серия} № 53 фонд № 89

Период _____ листов +

_____ лист перечня.

Должность главного и старшего

Подпись Зинин

«14» ноября 1994 г.

См. на обороте.